Прокуратурой Вохомского района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что МОУ «Воробьевицкая СОШ» осуществляет образовательную деятельность в здании, расположенном по адресу: Костромская область, Вохомский район, п. Воробьевица, ул. Авиационная, д.7/1. Данное здание предоставлено образовательной организации на праве оперативного управления. Всего в школе обучается 24 несовершеннолетних, при этом здание образовательного учреждения не оборудовано устройством молниезащиты.

В связи с выявленными нарушениями районной прокуратурой в Вохомский районный суд, в интересах несовершеннолетних, направлено исковое заявление об обязании образовательного учреждения оборудовать здание школы устройством молниезащиты.