

Прокуратурой района по публикации в СМИ о нарушениях теплоснабжения жилых домов по ул. Заречной и ул. Нагорной п. Вохма проведена проверка деятельности МКП «Вохмаводоканал».

В результате проверки были выявлены нарушения законодательства о теплоснабжении: нарушение температурного режима (фактическая температура в жилых помещениях домов № 17, 19 по ул. Заречной, д. 1 по ул. Нагорная п. Вохма составляла +15 градусов) и отсутствие контрольно-измерительных приборов в котельной, расположенной по адресу п. Вохма, ул. Первомайская, д. 51а, пом.2.

По данным фактам в адрес директора МКП «Вохмаводоканал» внесено представление, по результатам рассмотрения которого температурный режим в жилых помещениях указанных домов восстановлен; для эффективной работы и естественной тяги системы дымоудаления был установлен новый насос центробежный ДН-9; одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.